

най-мму

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 17/_____**

г.Уральск
Место составления

20.02.2024 г.
Время 9:30

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 17 от 02.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

ХАЙРУЛЛИН АСЛАНБЕК МУРАТУЛЫ - Инженер
МУРАТОВ СУЛТАН САЛАУАТОВИЧ - Главный специалист
МАМАЕВ ЕДИЛ СЕРГЕЕВИЧ - инженер
ЕСЕНГАЛИЕВ ЕРЖАН МАРАТОВИЧ - Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 7" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 7" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области", ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, УРАЛЬСК, Уральск, М.ИХСАНОВА (УЛИЦА), 111.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 15.02.2024 - 20.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

С 15 по 20 февраля 2024 года на основании полугодового списка профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности на 1-полугодие 2024 года КГУ «Общеобразовательная школа №7» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области», расположенный по адресу: г. Уральск, ул. М. Ихсанова, 111 были выявлены нарушения правил пожарной безопасности..

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 7" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В столовой на дверях складских помещений не размещена информация об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	зон.Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (далее – ППБ РК) пункт 17.;	
2	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. ППБ РК п.6.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На 1-ом этаже здания допущено изменение функционального назначения без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, а именно предназначенная помещение гардероб, функционирует как помещение класс. ППБ РК 16.;	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Ограждения на крыше и наружная пожарная лестница не подвергнуты эксплуатационным испытаниям в соответствии с требованиями СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия»; ППБ РК п.26;;	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

интер *ХС* *А. Урадов* *Получили* *А.А.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ОРАЛ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БЕРУ
ӨЛІМІНІҢ «№ 7 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№7» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
Г.УРАЛЬСК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО –
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

090002, Орал қаласы, М.Ықанов көшесі, 111 тел.: 51-36-55, ф. 50-60-03

090002 г. Уральск ул.Ихсанова 111 тел.: 51-36-55, ф. 50-60-03

№ 156
от 30.04.2024г.

Начальнику УЧС
г. Уральска
Полковнику ГЗ
Ешмуханову А.М.
От директора КГУ «ОШ №7»
Кабаковой М.У.

Администрация школы предоставляет Вам информацию о том, что все выявленные нарушения согласно предписания №17 от 20.02.2024 года устранены.

№	Перечень нарушений	Устранение замечаний
1	В столовой на дверях складских помещений не размещена информация об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных и пожароопасных зон.	Устранено
2	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	Устранено
3	На первом этаже здания допущено изменение функционального назначения без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, а именно предназначенное помещение гардероб, функционирует как помещение класс.	Устранено
4	Ограждение на крыше и наружная пожарная лестница не подвергнуты эксплуатационным испытаниям.	Устранено



Директор КГУ «ОШ №7» Кабакова М.У.

«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
МИНИСТРЛІГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ОРАЛ
ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕНЕГЕСІ

КІРІС №

15.05.2024г.